PROFIL RUROCIĄGU WODY UZDATNIONEJ ZE ZBIORNIKA RETENCYJNEGO 1 DO SUW





		WYJŚCIE Z ZR1 DN300	PRZEJŚCIE *DN300/PE355*	ZAŁAMANIE TRASY *(ŁUK 90°)*	ZAŁAMANIE TRASY *(TRÓJNIK)*	PRZELEW Z ZR1 *PE250*	PRZEJŚCIE *DN300/PE355*	WYJŚCIE Z BUDYNKU SUW *DN200*
RZĘDNA TERENU ISTNIEJĄCEGO [m n.p.m.]		113,70	113,70	113,70	113,70	113,70	113,70	113,70
RZĘDNA TERENU PROJEKTOWANEGO [m n.p.m.]		114,00	113,94	113,80	113,80	113,80	113,95	114,00
RZĘDNA DNA RUROCIĄGU [m n.p.m.]		113,39	112,12	112,12	112,12	112,12	112,12	113,24
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU [m n.p.m.]		113,55	112,30	112,30	112,30	112,30	112,30	113,40
ZAGŁĘBIENIE [m]		0,61	1,82	1,68	1,68	1,68	1,68	0,76
SPADEK [%]		*0,00*						
ŚREDNICA RUROCIĄGU [mm], MATERIAŁ		*ss316L DN300*	*PE100, PN10 Ø355*					*ss316L DN300*
DŁUGOŚĆ ODCINKA [m]		*1,97*	*1,38*	*2,87*	*6,73*			*1,89*
ODLEGŁOŚĆ [m]		0,00	1,97	3,35	6,22	6,92	12,96	14,83

0,0 0,1

UWAGA! Rurociągi ułożone w strefie ruchu kołowego należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem od przewidywanych obciążeń.

UWAGA! Rurociągi w strefie przemarzania gruntu należy docieplić (np. z wykorzystaniem otulin styropianowych).

UWAGA! Na etapie realizacji inwestycji, przed przystąpieniem do prac ziemnych należy zweryfikować w terenie odległości i zależności wysokościowe określone na rysunkach.

UWAGA! Rzędne rurociągów i wymiary dopasować do istniejących warunków budowlanych.

Prace prowadzić z uwzględnieniem wytycznych budowlanych, pod szczególnym nadzorem BHP.

UWAGA! Rysunki są kompatybilne z tekstem opracowania. Szczegóły zawarte w tekście, których nie uzwględniono na rysunku, należy wykonać zgodnie z wiedzą budowlaną i instalacyjną, względnie skonsultować z autorem opracowania na etapie budowy SUW.

ul. Powstańców Wielkopolskich 24
62-300 Września
tel. 691 683 350, 691 737 853
biuro@nentech.pl

NENTECH s.c.

Opracował	dr inż. Łukasz Weber		podpis
Opracował	mgr inż. Karol Szambelańczyk		podpis
Opracował	mgr inż. Piotr Samelak		podpis
Opracował	mgr inż. Michalina Jędraszak		podpis
Projektant	inż. Ryszard Szambelańczyk	nr upr. 373/PW/90	podpis
Sprawdził	mgr inż. Tomasz Przepióra	nr upr. WKP/0158/PWOS/11	podpis
Obiekt	Stacja Uzdatniania Wody w Lipnie dz. 112/9 obręb 0001 Lipno		skala 1:100
Tytuł rysunku	*PROFIL 2: RUROCIĄG WODY UZDATNIONEJ Z ZR1 DO SUW*		data 06.2021
Inwestor	MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie ul. Lipowa 76A; 64-100 Leszno		rys. nr T.12