



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

ZDP 5443W / 31 / 974 / 2021

Leszno, dnia 22.06.2021r.

**Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Lipowa 76a
64-100 Leszno**

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie opiniuje pozytywnie przebieg trasę projektowanej sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej nr 4757P w m. Górka Duchowna na następujących warunkach:

1. Trasę projektowanej sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych należy lokalizować zgodnie z przebiegiem pokazanym na załączonej mapie sytuacyjnej metodą *przewiertu* w rurze ochronnej na głębokości min. 1,0 m, licząc od rzędnej niwelety do górnej krawędzi rury ochronnej.
2. Przejście poprzeczne należy wykonać metodą *przewiertu* w rurze ochronnej:
 - a) przez jezdnię i chodnik:
 - na głębokości min. 1,0 m, licząc od rzędnej niwelety do górnej krawędzi rury ochronnej,
 - zachować odstęp komory roboczej min. 1,0 m licząc od krawędzi jezdni z każdej strony.
 - b) przez rów na głębokości min. 2,0 m, licząc od rzędnej dna rowu do górnej krawędzi rury ochronnej.
3. W miejscu lokalizacji projektowanej sieci wodociągowej w rowie (skarpy, dno) należy:
 - a) urządzenie umieścić min. 2,0 m licząc od rzędnej dna odtworzonego rowu do górnej krawędzi rury ochronnej, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124) dla klasy drogi Z (dno rowu powinno mieć szerokość co najmniej 0,4 m, a głębokość rowu nie powinna być mniejsza niż 0,5 m, przy pochyleniu skarpy rowu nie większym niż 1:1,5).
 - b) odtworzenie rowu łącznie z obsianiem trawą zlecić specjalistycznej firmie drogowej zaakceptowanej przez ZDP w Lesznie.
4. W przypadku naruszenia chodnika należy odbudować jego konstrukcję oraz nawierzchnię na całej jego długości i szerokości (dotyczy miejsca lokalizacji projektowanej sieci wodociągowej i przyłączy w chodniku) zgodnie z jednym z wariantów – drogi o ruchu kategorii KR2 w oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124).
5. Należy odbudować konstrukcję oraz nawierzchnię bitumiczną jezdni (na całej długości i szerokości wykopu w jezdni) zgodnie z jednym z wariantów – drogi o ruchu kategorii KR 2 w oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124) dla kategorii drogi Z.
6. Wszelkie urządzenia naziemne zabezpieczające sieć i przyłączy wodociągowych lokalizować należy poza pasem drogowym lub maksymalnie przy granicy pasa drogowego.
7. W przypadku budowy lub przebudowy drogi koszty związane z przełożeniem lub przebudową sieci i przyłączy wodociągowych zobowiązany jest pokryć właściciel tej sieci.
8. Po zakończeniu robót miejsce wykopu i zajmowany pas terenu przywrócić do stanu pierwotnego.
9. Niniejsza opinia nie stanowi zgody na lokalizację w/w urządzenia w pasie drogowym.
10. W celu uzyskania decyzji lokalizacyjnej inwestor winien wystąpić z wnioskiem do tut. Zarządu powołując się na numer niniejszego pisma, przekładając dwa egzemplarze mapy sytuacyjnej.
11. Niniejsza opinia nie jest równoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które wykonawca lub inwestor powinien zwrócić się w trybie i na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
12. Do wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego należy dołączyć jednocześnie projekt organizacji ruchu drogowego opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729).

Niniejsza opinia ważna jest na okres 3 lat i nie narusza praw osób trzecich.

Załączniki:

1 egzemplarz uzgodnionej mapy sytuacyjnej

Sprawę prowadzi:

Gizela Dziezgwa

Specjalista ds. dróg i mostów

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
(3) w Lesznie
mgr inż. Macian Kaczmarek

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych: Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie z siedzibą: Pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno

2) kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Danych: iod@zdp.leszno.pl 655256980

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c, d, e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celach: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.

6) Posiada Pani/Pan prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
- sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
- żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
- żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
- przeniesienia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową rozpatrzenia wniosku

9) dane mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu i profilowaniu

10) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.