BUDYNEK SUW: PRZEKRÓJ B-B



BUDYNEK SUW: PRZEKRÓJ C-C



Kształtki dopasować po dostarczeniu armatury na budowę i sprawdzeniu zgodności długości ich wbudowania oraz owierceń kołnierzy z projektem.

Dopuszcza się pojedyncze zmiany kształtek czy przebiegu orurowania, jeśli zostanie uznane to za stosowne na etapie budowy.

UWAGA! Rzędne rurociągów i wymiary dopasować do istniejących warunków budowlanych.

Prace prowadzić z uwzględnieniem wytycznych budowlanych oraz przepisów BHP.

UWAGA! Rysunki są kompatybilne z tekstem opracowania. Szczegóły zawarte w tekście, a których nie uzwględniono na rysunku, należy wykonać zgodnie z wiedzą budowlaną i instalacyjną, względnie skonsultować z autorem opracowania na etapie prac.

Wykonanie materiałowe instalacji technologicznych:
- stal kwasoodporna AISI 316/316L.

Rurociągi ze stali prowadzić na podporach mocowanych do posadzki lub ścian. Stosować obejmy pełne, zabezpieczające przed przesunięciem.

Wszystkie rurociągi i kształtki ze stali nierdzewnej gatunku wg normy AISI 316/316L o średnicach wewnętrznych równych średnicom nominalnym DN i grubościach ścianek jak poniżej.

Grubości ścianek rurociągów stalowych:
- poniżej DN150: 2,0mm
- dla DN150: 3,0mm
- dla DN200: 3,0mm
- dla DN250: 3,0mm
- dla DN300: 4,0mm
- dla DN350: 4,0mm.

ul. Powstańców Wielkopolskich 24
62-300 Września
tel. 691 683 350, 691 737 853
biuro@nentech.pl

NENTECH S.C.

Opracował	dr inż. Łukasz Weber		podpis
Opracował	mgr inż. Karol Szambelańczyk		podpis
Opracował	mgr inż. Piotr Samelak		podpis
Opracował	mgr inż. Michalina Jędraszak		podpis
Projektant	inż. Ryszard Szambelańczyk	nr upr. 373/PW/90	podpis
Sprawdził	mgr inż. Tomasz Przepióra	nr upr. WKP/0158/PWOS/11	podpis
Stacja Uzdatniania Wody w Strzyżewicach			skala 1:50
Tytuł rysunku: *BUDYNEK SUW: PRZEKRÓJ A-A i B-B*			data 12.2022
Inwestor: MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie, ul. Lipowa 76A; 64-100 Leszno			rys. nr