



Posadowienie sieci



Technologia wykonania wykopów

Szalunek zamontować w sposób zabezpieczający krawędzie nawierzchni utwardzonej przed uszkodzeniem wysuwając ponad poziom drogi o min 0,1 m

Podsypka:
- w przypadku przyłączy 0,10m
- w przypadku sieci 0,15m



Rysunek: Posadowienie kanałów kanalizacyjnych i wodociągowych		
Temat: Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej.		
Adres: dz.113/1, 61/31, 61/32, 113/2, 62/2, 55/2, 114, 53/3, 54/2, 115/2, 21/2, 20/2, 19/2, ul. Dożynkowa, 64-100 Leszno		
Skala: -	Projektant: mgr inż. Łukasz Fiszer WKP/0344/POOS/09	W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Data: 04. 2018	Sprawdza_jący: mgr inż. Leszek Kołodziej WKP/0348/POOS/12	W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Nr rys: 5	Asystent:	