



**WODOCIĄGI
LESZCZYŃSKIE**

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A

Leszno, 02.10.2023 r.

dotyczy: postępowania INW-P-Z/0021/2023 o wykonanie zadania pn.: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Strzyżewicach – częściowa wymiana orurowania i armatury filtrów ciśnieniowych wraz z automatyką i sterowaniem”

Odpowiedzi na pytania z dnia 02.10.2023 r.

Pytanie 1

Zapisy SIWZ i przedmiaru br. technologicznej wskazują na to, że po stronie Wykonawcy jest montaż kompensatorów DN 150. W trakcie wizji stwierdzono, że odcinki, na których ma odbyć się montaż armatury, stanowią rurociągi DN200. Proszę o potwierdzenie, że należy wycenić montaż kompensatorów DN200.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający potwierdza, iż należy wycenić dostawę i montaż kompensatorów DN200, w wykonaniu ze stali nierdzewnej 316/316L.

Pytanie 2

Zgodnie z SIWZ, zakres zamówienia nie obejmuje rozdzielnic przepompowni sieciowej i prac z nią związanych, jednak przedmiar robót obejmuje wykonanie linii zasilającej tą rozdzielnicę (poz. 1.3.5 i 1.3.6). Czy wykonanie rozdzielnic RP jest również wyłączone z zakresu zamówienia i należy usunąć przywołane pozycje kosztorysowe?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający potwierdza, iż zgodnie z SIWZ zakres zamówienia nie obejmuje pozycji nr 1.3.5 i 1.3.6 przedmiaru robót branży elektrycznej i AKPiA. Dlatego nie należy ich w uwzględniać w cenie ofertowej.

Pytanie 3

Zgodnie z SIWZ, zakres zamówienia nie obejmuje montażu sond radarowych w odstoju, ale są one uwzględnione w przedmiarze robót - pozycja 5.4.3. Czy należy uwzględnić sondy radarowe w ofercie?

Odpowiedź nr 3

Zgodnie z SIWZ pozycja 5.4.3. przedmiaru robót branży elektrycznej i AKPiA nie obejmuje zakresu zamówienia - ww. pozycji nie należy uwzględnić w cenie ofertowej.

Kierownik Działu Inwestycji

Jagoda Kubiak

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. • ul. Lipowa 76A • 64-100 Leszno

Sekretariat 65 529 83 11
Dział Obsługi Klienta 65 529 83 44

Dział Inwestycji 65 529 83 15
Laboratorium 65 529 83 39

Pogotowie wod – kan
994 65 529 83 38

wodociagileszczynskie.pl
znajdź nas na:  

eBOK

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego • Wysokość Kapitału Zakładowego 78 579 296,00 zł
konto: Santander Bank Polska S.A. 47 1090 1245 0000 0000 2400 9725 • Bank Gospodarstwa Krajowego 02 1130 1088 0080 0159 6720 0002
KRS 0000016985 • NIP 697 001 16 97 • REGON 410021476 • BDO 000068091