



**WODOCIĄGI
LESZCZYŃSKIE**

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno

Leszno, dnia 7 lipca 2023r.

INW - R / 305 / 2023

**KOLEKTOR-SERWIS sp. J. K. Janiak,
M. Janiak, Ł. Janiak
ul. Kmicica 69
64-100 Leszno**

Dotyczy: zmiany warunków technicznych na przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami wod-kan. w związku z przebudową nawierzchni ul. Raclawickiej w Lesznie.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lesznie uprzejmie informuje, że zmienia warunki techniczne wydane pismem nr INW-R/188/2023 z dnia 25.04.2023r. w zakresie średnicy nowoprojektowanego kolektora kanalizacji ogólnospławnej w ul. Raclawickiej oraz podłączenia wpustów.

Nowoprojektowany kolektor kanalizacji ogólnospławnej w ul. Raclawickiej, na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. 17 Stycznia, należy zaprojektować o średnicy min. DN 800 mm, natomiast odejście kanalizacyjne w kierunku ul. Ułańskiej z rur o średnicy DN 500 mm. Przedmiotowe kolektory należy wykonać z rur betonowych, kielichowych typu Wipro-Betras, PEHD, PP (o ściance litej) lub GRP.

Ponadto, na połączeniu istniejących kolektorów kanalizacji ogólnospławnej z nowoprojektowanym kolektorem DN 800 mm na skrzyżowaniu ulic: Raclawickiej i Sienkiewicza, studnię kanalizacyjną o rzędnej dna 87,82 m n.p.m. należy wymienić na nową o średnicy DN 2000 mm (wykonać zgodnie z warunkami technicznymi nr INW-R/188/2023 z dnia 25.04.2023r.). Zwiększenie średnicy kanału w ul. Raclawickiej oraz średnicy przedmiotowej studni spowoduje kolizję z ist. kanałem DN 500 mm wykonanym z rur GRP, który miał stanowić tzw. „bufor”. W związku z brakiem technicznych możliwości połączenia ww. kanałów w nowoprojektowanej studni, Spółka wyraża zgodę na likwidację omawianego kanału DN 500 (GRP).



Po przeanalizowaniu głębokości posadowienia nowoprojektowanego kolektora kanalizacji ogólnospławnej oraz projektowanej sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Sienkiewicza do wysokości posesji nr 4, stwierdzono, iż nie ma możliwości podłączenia wpustów deszczowych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, z uwagi na kolizję przykanalików z proj. kanałem DN 800 mm.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. • ul. Lipowa 76A • 64-100 Leszno

Sekretariat 65 529 83 11
Dział Obsługi Klienta 65 529 83 44

Dział Inwestycji 65 529 83 15
Laboratorium 65 529 83 39

Pogotowie wod – kan 994 65 529 83 38

wodociagileszczynskie.pl
znajdź nas na:  



Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego • Wysokość Kapitału Zakładowego 78 579 296,00 zł
konto: Santander Bank Polska S.A. 47 1090 1245 0000 0000 2400 9725 • Bank Gospodarstwa Krajowego 02 1130 1088 0080 0159 6720 0002
KRS 0000016985 • NIP 697 001 16 97 • REGON 410021476 • BDO 000068091

W związku z czym Spółka wyraża zgodę na włączenie przedmiotowych wpustów oraz tych zlokalizowanych w obrębie ul. Raławickiej i Sienkiewicza do nowoprojektowanego kolektora kanalizacji ogólnospławnej.

Pozostałe zapisy warunków technicznych nr INW-R/188/2023 z dnia 25.04.2023r pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Kierownik Działu Inwestycji


Jagoda Kubiak